

(9)

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanski kanton/županija



GRAD MOSTAR
Odjel za privredu/gospodarstvo, komunalne i inspeksijske poslove
Služba za inspeksijske poslove

Broj: 08-04.5201/21

Mostar, 28.05.2021.

Grad Mostar

Gradonačelnik n/r

Predmet: informacija, odgovor na vijećničko pitanje, dostavlja se

Na vijećničko pitanje vijećnika Derviškadić Nazifa, postavljeno na sjednici Gradskog vijeća Grada Mostara održanoj dana 15.04.2021.: "izlivanje otpadnih voda preko instalacije za odvodnju oborinskih voda u rijeku Radobolju u UNESCO zoni STARI GRAD na lokaciji Šemovac", u prilogu akta dostavljamo odgovor postupajućeg Komunalnog inspektora.


S poštovanjem,

Dostaviti: 1. Naslovu

2. Odjelu, ovdje

3. Službi, ovdje

4. a/a



Šef Službe
Jesenka Mahinić
Jesenka Mahinić

Načelnik
Amira Trbonja
dipl. inž. Amira Trbonja

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA/KANTON
GRAD MOSTAR
ODJEL ZA GOSPODARSTVO, KOMUNALNE I INSPEKCIJSKE POSLOVE
SLUŽBA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
Mostar, 20.05.2021.god.

GRADSKO VIJEĆE

Predmet : Dostavljanje informacije – Vijećničko pitanje Nazif Derviškadić

Vijećničko pitanje Nazif Derviškadić

„ Izlivanje otpadnih voda preko instalacije za odvodnju oborinskih voda u rijeku Radobolju u UNESCO zoni STARI GRAD na lokaciji Šemovac „

Obavještavamo Vas da je komunalni inspektor u više navrata izvršio pregled na lokaciji Šemovac na mjestu novoizgrađenog prelivnog kanala . Zadnji pregled je izvršen 19.05.2021. godine i kod svakog pregleda uočeno je izlivanje čiste vode u rijeku Radobolju iz datog kanala , što znači da u momentu inspeksijskog pregleda nije bilo nikakvih izlivanja otpadnih voda kroz dati kanal.

Inspektor je obavio razgovor sa g-din Emirom Nuspahićem koji je bio šef tima za implementaciju projekta u čijem je domenu bila i izgradnja gore navedenog kanala. Emir Nuspahić je rekao da je urađeno takvo projektno rješenje gdje u normalnim periodima kad nema kiše ili je ista malog intenziteta nema miješanja fekalne i oborinske instalacije . Pojava fekalija u datom kanalu se dešava kod velikih oborina kada fekalna instalacija ne može da primi svu količinu voda koje prolaze datim kanalom i tada dolazi do aktiviranja ovog prelivnog kanala i dio fekalija iz fekalne instalacije se miješa sa oborinskom instalacijom te kroz spomenuti prelivni kanal odlazi u rijeku Radobolju . G-din Emir Nuspahić je također izjavio da su izgrađena četiri takva prelivna kanala i svi funkcionišu na isti sistem (isti prelivni kanal je kod hotela Bristol).Što se tiče stalnog isticanja čiste vode preko datog prelivnog kanala g-din Emir Nuspahić je upoznao inspektora sa informacijom da je na dijelu vodovodne mreže u jednom čvorištu došlo do propuštanja vode iz istog čvorišta i ta voda prolazi kroz prelivni kanal u rijeku Radobolju o čemu je upoznato i J.P.Vodovod d.o.o. Mostar.

KOMUNALNI INSPEKTOR

Fetah Krilić, dipl. ing.maš.